Silvento ec locali senza finestre

Gentili Signore e Signori,

il Silvento ec è in possesso di un'autorizzazione generale all'impiego edilizio rilasciata dal Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) con il

nummero di approvazione Z-51.1-215

valida fino al 17 maggio 2025.

Oggetto dell'autorizzazione:
Unità di ventilazione per singoli ambienti delle serie *Silvento* e *Silvento ec* per l'estrazione d'aria in bagni e WC senza finestre.

Il titolo dell'autorizzazione fa riferimento alla DIN 18017-3 (Ventilazione di bagni e WC senza finestre – Parte 3: Ventilazione con ventilatori).

Contrariamente a quanto indicato, l'impiego dei dispositivi e dei componenti menzionati nell'autorizzazione sopra riportata è consentito anche in locali dotati di finestre. A tali locali appartengono anche quelli esplicitamente indicati come ambienti di estrazione d'aria nella DIN 1946-6.

Il DIBt ha rilasciato in merito la seguente dichiarazione:

"Per l'impiego di dispositivi di estrazione d'aria singoli secondo la DIN 18017-3 devono essere rispettate le regole tecniche pertinenti. Una ventilazione a richiesta con spegnimento del ventilatore, ad esempio, non può garantire una ventilazione di base continua ai sensi della DIN 1946-6 senza ulteriori misure. In condizioni adeguate, i dispositivi possono essere utilizzati anche in locali con finestre."

Ciò significa che i dispositivi possono essere impiegati anche in ambienti dotati di finestra. Tuttavia, la modalità di funzionamento deve essere adattata ai requisiti specifici.

Per qualsiasi domanda non esitate a contattarci.

Il vostro team LUNOS

E390 02.22