

Istruzioni di montaggio / *Installation manual*
Tipo: 9/IBF Cod. art. / *order no.*: 41184



1



Interasse die fori


Distance between holes

☐ *135 mm*


2


Sostituzione del filtro ogni 3 mesi oppure quando il LED sulla rispettiva centralina rimane acceso fisso in rosso.

Filter change every 3 months or when or if the LED lights up red continuously at the respective con-



3





Se necessario, pulire il coperchio interno e il telaio con un panno morbido e asciutto.
If necessary, wipe the interior panel and cover frame with a dry, soft cloth.

LUNOS Italia
Recuterm
Via Peter-Mitterhofer 23
39025 Naturno · Italia

Tel. +39 0473 667128
info@lunos.it
www.lunos.it

E457 09.22